



Vážená paní
Ing. Věra Sojková
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
603 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
20.11.2017

NAŠE ZNAČKA
PM068926/2017-203/Ou

VYŘIZUJE
Oujezdský Miroslav
Telefon 541 637 296
Mail oujezdsky@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
8.12. 2017

Modřice- ČOV Brno - Modřice, Kalové hospodářství, DUR
(k.ú. Modřice; ORP Šlapanice ; kraj Jihomoravský; HP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší zvětšení kapacity kalové koncovky na ČOV Brno- Modřice. Důvodem tohoto opatření je zvýšená tvorba kalu na ČOV způsobená zprovozněním dešťových zdrží na kanalizačním systému ČOV a připojením dalších zdrojů odpadních vod na kanalizaci ČOV Brno- Modřice. Stávající kalové hospodářství bude zrušeno až po vybudování nového kalového hospodářství v areálu ČOV ve středovém prostoru, který je uvolněn po rekonstrukci a intenzifikaci ČOV v roce 2001 až 2004.

I. Stanovisko správce povodí a správce toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu

Dalším stupni PD je třeba řešit ochranu technologie kalového hospodářství pře d průtoky velkých vod v toku Svatka.

Potřebné údaje je možné získat na Povodí Moravy s.p., útvar 210 , vedoucí Ing. Iva Jelínková , telefon 541637393.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-