BUDOVA PLYNOVÝCH MOTORŮ (KGJ) S025_01

REKUPERÁTOR 1

025EW815A

REKUPERÁTOR 2

025EW815B

S 025 – 01 PLYNOVÝ MOTOR Č.1 VÝFUKOVÝ PLYN do ATMOSFÉRY

S 025 – 01 PLYNOVÝ MOTOR Č.2 VÝFUKOVÝ PLYN do ATMOSFÉRY

S 025 – 01 PLYNOVÝ MOTOR Č. 1 VÝFUKOVÉ PLYNY

S 025 – 01 PLYNOVÝ MOTOR Č. 2 VÝFUKOVÉ PLYNY

025LCP006A

025LCP005A

ZACHYTNÁ JÍMKA 1m3

DVOUPLÁŠŤOVÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ

025RB818A

1 m3

HALA SUŠÁRNY S023_01

SS023_01 TLAKOVÝ VZDUCH

MAX: 6 bar g

NARA 023-50 SEE S023_01

VENT FROM NARA

023LCP004A

PODZEMNÍ STROJOVNA PLYNOVÝCH MOTORŮ (KGJ) S025_01

VENKOVNÍ PLOCHA

KOTELNA SUŠÁRNY S23B_02

HALA SUŠÁRNY S023_01

VENKOVNÍ PLOCHA

KOMÍN

023CX813A

EXPANZNÍ NÁDRŽ

023RB805A

4 m3

DRYER AREA

CATCHING VAT 1m3

LIQUID SEAL 0,5m

VNITŘNÍ

VENKOVNÍ

023PO809A

ČERPADLO NARY

ROZDĚLOVAČ VSTUP

ROZDĚLOVAČ VÝSTUP

023PO808A

PRIMÁRNÍ ČERPADLO

Primární ovládací panel kotle s kontrolou hořlavých a ochranou plynu

023LCP001A

KOTEL

023EJ801A

Safety push button

SCELAS ZDMÁ PLYN

VSTUPNÍ VZDUCH

023CV802A

HLAVNÍ Bezpečnostní ovládací panel

023LCP002A

ODVODNĚNÍ OLEJ

Z KONTEJNERŮ

NAD STŘECHU 1,5m

ZACHYTNÁ JÍMKA 30m3

HLAVNÍ OLEJOVÁ NÁDRŽ

023RB806A

17 m3

kapalinový poplach

023CH812A

ovládací panel nádrže

023LCP003A

023PO807A

OLEJOVÉ ČERPADLO

ČERPADLO REKUPERACE TEPLA

023PO811A

023PO810A

ČERPADLO VÝMĚNÍKU TEPLA

OLEJOVÝ VÝMĚNÍK 023EW_18_

VIZ S023_01

VSTUP TOPNÉHO SYSTÉMU

VÝSTUP TOPNÉHO SYSTÉMU

Bezpečnostní tlačítko kotelny

Bezpečnostní tlačítko jímky

Bezpečnostní tlačítko sušárny

ovládací panel olejové nádrže

025LCP008A

NAD STŘECHU 1,5m

LIQUID SEAL 0,5m

OLEJOVÉ ČERPADLO

1×P ZDP-80-25

104,8l/min

5 bar g

025PO818A

ZACHYTNÁ JÍMKA 3m3

DVOUPLÁŠŤOVÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ

025RB816A

6m3

(*) HAND WHEEL SECURITY ON RELAY

LEGEND/ *LEGENDA*

BALANCING VALVE

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 235
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Odpovědný projektant: ING. KAREL ŘÍHA	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL ŘÍHA	Vedoucí oddělení: ING. MILOŠ CHOBOLA
Kontrolující: ING. JAKUB BINDER	Kontrolující: ING. MILOŠ CHOBOLA	Zakázkové číslo: 0180/6A.52
Datum: ÚNOR. 2018	Stupeň dokumentace: TD	Název souboru: C3_3_2_PID_S23B-02_kotelna_sus.dwg

Akce:

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČOV BRNO – MODŘICE
PASPORT OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K VYŘAZENÍ Z PROVOZU A K DEMOLICI

Příloha:

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA (PID)
KOTELNA SUŠÁRNY KALU A OLEJOVÝ OKRUH

Měřítko	Číslo přílohy
–	C.3.3.2

Objednatel:
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.