



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

BVK/22350/2021

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Iveta Raušová/543433191

BRNO

1.11.2021

VĚC

ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

dne 27. 10. 2021 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 19. 4. 2021 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2021-012751, a taktéž v Úředním věstníku Evropské unie, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 1:“

Nesoulad parametrů čerpadel v jímce průsaku u DN7, DN8 (pozice 013PO702A ; 013PO802A):

Výkaz výměr:

Kalové čerpadlo pro čerpání plovucího kalu do mokré jímky

medium: plovoucí kal, pěna, odpadní voda

viskozita: předpokládáno dobře tekoucí

hustota: 1100 kg/m³

teplota média: 5 - 40° C

průtok: 98 m³/h , výtlačná výška 10m

pohon: 4,7 kW, 1450 ot/min, 3x400 V, 9,9A, 50 Hz, IP68

sání: DN250, PN16

výtlač: DN150, PN 16

hmotnost: 420 kg

SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+X(4x05)mm², tepelná ochrana statoru, čidlo průniku vlhkosti

řízeno pomocí FM - dodávka elektro

materiál: šedá litina s epoxidovým nátěrem / nerez ocel. 1.4301

vč. patkového kolena DN150 s nerez kotvami, vodících tyčí 2x6m 2" s držáky a nerez kotvením,

závěsný řetěz nerez 7m, závěs na kabel plast.

Seznam strojů a zařízení:

Ponorné odstředivé čerpadlo s chladicím pláštěm, plovákový spínač (0,25 kW, 230 V, 50 Hz) ;

Q = 3 m³, H = 7 m ; mat. nerez

Prosíme o objasnění, které parametry platí. “

Ve věci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel uvádí, že platné parametry čerpadel v jímce průsaku u DN7, DN8 (pozice 013PO702A; 013PO802A) jsou dle seznamu strojů a zařízení (příl. D.2.1.3) a technické zprávy strojně-technologické části (příl. D.2.1.1.), tedy:

- nerezové ponorné čerpadlo s chladícím pláštěm a plovákovým spínačem

Parametry čerpadla:

Typ čerpadla	ponorné odstředivé čerpadlo
Osazení	Jímka úkapů (chladící plášť)
Dopravovaná látka	úkapy, dešťová voda
Dopravované mn.	3 m ³ /h
Výtlačná výška	7 m
Elektromotor	0,25 kW, 230 V, 50 Hz, IPX8, tepelná ochrana, délka kabelu 10m
Počet	1 ks / nádrž
Materiál	nerez ocel AISI 304, hřídel AISI 303, ucpávka keramika/hliník/uhlík/NBR

Vše ostatní zůstává nezměněno.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb