


6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	08.09.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
1	PRVNÍ VYDÁNÍ PRO KONTROLU	09.08.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. Kubová, Ph.D.	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.	
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	09/2022	
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	Brno Modřice	
AKCE: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 01	
				STUPEŇ	DSP	
				FORMÁT	5x A4	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005459/22/1	
ČÁST STAVBY				SO/PS		
PŘÍLOHA: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK DOSS A SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTUR				ČÍSLO PŘÍLOHY	B1	e
						2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice	B.1 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK DOSS A SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
	DSP

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

	strana
1	Vypořádání připomínek z ÚR 3
2	Vypořádání připomínek ze SP..... 5

1 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z ÚR

P.Č.	Č. J.	DOSS	Připomínka/Podmínka	Vypořádání
1.	JMK 40 160/2022	Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření	Bez podmínek a připomínek	-----
2.	JMK 44460/2022	Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko	<p>1. Uskladňovací nádrže kalu, vnitřní prostory objektu zahuštění přebytečného kalu, objektu zahuštění primárního kalu, objektů sušení kalu a zahušťovacích nádrží budou navrženy tak, aby bylo možné je nuceně odvětrávat a vzduch z těchto objektů odvádět k čištění na příslušných biofiltrech.</p> <p>2. Proces a objekty sušení kalů budou navrženy tak, aby bylo možné vzduch z těchto objektů nejprve proprat v pračkách vzduchu a poté odvádět k dočištění na příslušných biofiltrech.</p> <p>3. Biofiltry E, F, G a H a pračky vzduchu v objektech sušení kalu budou nedílnou součástí stacionárního zdroje čistírný odpadních vod.</p>	<p>Nádrže uskladňovací jsou pojmenovány jako vyrovnávací – SO 4200.</p> <p>Objekty a nádrže mají navrženo nucené větrání s odvodem na desodorizaci – viz příloha B.15.</p> <p>Vzdušina z nádrží je odtahována do plynového z důvodu obsahu zbytkových koncentrací metanu.</p> <p>Vnitřní prostory zahuštění přebytečného kalu jsou odsávány do objektu biofiltru SO 2407 biofiltr G.</p> <p>Vnitřní prostory zahuštění primárního kalu jsou odsávány do stávajícího biofiltru, za kterým bude zařazena jednotka fotokatalytické oxidace.</p> <p>Vzdušina z procesu sušení kalů (linka A i B včetně odvodnění) bude odváděna na biofiltry SO 2405 a SO 2406.</p> <p>Proces sušení je navržen tak, že nejdříve je zařazena vícestupňové praní vzduchu a následně je vzdušina odvedena na biofiltr – viz příloha D2.1.3, strana 7 a 8 (DSP-0000-MEC-SCH-001_TECHNOLOGICKÁ SC.PDF)</p> <p>Biofiltry E, F, G a H a pračky vzduchu v objektech sušení kalu jsou nedílnou součástí stacionárního zdroje čistírný odpadních vod. Bude podána žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu povolení.</p>
3.		Městský úřad Šlapanice, odbor	Podat žádost o závazné stanovisko orgánu z hlediska nakládání s odpady nebo	Bude součástí žádosti o závazné stanovisko ke stavebnímu povolení

P.Č.	Č. J.	DOSS	Připomínka/Podmínka	Vypořádání
	SLP- OŽP/3482- 22/SML	životního prostředí – komplexní vyjádření	vedlejšími produkty k demolici staveb podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Doplnit projektovou dokumentaci bod B.8 o vznik odpadů z demolovaných objektů, hmotnost udávat v t pro jednotlivé druhy vznikajících odpadů dle katalogu odpadů (kód 6-ti místné číslo) Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření	 Kapitola B.8.8 je doplněna o hmotnost v tunách Je uvedeno ve zprávě B souhrnná technická zpráva, kapitola B.8.10.
4.	PM- 11166/2022/ 5203/Br	Povodí Moravy, s.p. – stanovisko správce povodí	Bez podmínek a připomínek	-----
5.	KHSJM 01973/2022/ BO/HOK	Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – závazné stanovisko	Bez podmínek a připomínek	-----
6.	HSBM- 1639-2/2022	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – závazné stanovisko	Bez podmínek a připomínek	-----

2 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE SP

Vypořádání připomínek a podmínek **stavebního řízení** bude provedeno po projednání projektové dokumentace s jednotlivými DOSS a správci technické infrastruktury na základě jejich stanovisek a vyjádření.