

| SPECIFIKACE DODAVATELE ZÁŘIZENÍ | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Počet jednotek: | 4 | Dodavatel : | |
| Jednotek v provozu : | 4 | Země původu : | |
| PID tag(y) : | | | |
| | | | |
| | Popis | Jednotka | Technické požadavky |
| | | | Návrh dodavatele |
| PROVOZNÍ PODMINKY | | | |
| Kapalina | | pitná voda, užitková voda | |
| Rozsah teplot | °C | 10 - 20 | |
| Konzistence | | tekutý | |
| Hustota | kg/m3 | přibližně 1000 | |
| Provozní údaje | | | |
| Operační čas | h/d - h/y | 24h/d | |
| Prostředí | | | |
| Umístění | vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem | venkovní (v zemi) | |
| CHARAKTERISTIKY ARMATURY | | | |
| Typ | | odvzdušňovací souprava | |
| Jmenovitá světlost | DN | 50 | |
| Stavební délka | | tvárná litina | |
| Dílky tělesa | | šedá litina EN-GJS-400 | |
| Vřeteno | | korozivzdorná ocel | |
| U-těsnění, příčné těsnění | | elastoměr | |
| Provozní teplota max | °C | 50 | |
| Odvzdušňovací výkon max. | m3/h | 192 | |