


VÝKRES TVARU NA KOTĚ 192,70



VÝPIS PRVKŮ

POS.	POPIS	DL./KS
	ZAZUBENÝ TĚSNÍČÍ PRVEK PRO PRACOVNÍ SPÁRY, KONSTRUKCE TLOUŠŤKY 300 mm (DĚLKA DLE ZHOTOVITELEM ZVOLENEHO MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH SPÁR)	-

VYKÁZANÁ DÉLKA TĚSNĚNÍ NEZAHRNÚJE PŘÍPADNÉ DALŠÍ NEZAKRESLENÉ PRACOVNÍ SPÁRY

POZNÁMKY

1. KONSTRUKCE PROVÁDĚNĚ DĚL ČSN EN 13670
2. BEZ SOUHLASU STATIKA NELZE PROVÁDĚT V TOMTO DOKUMENTU NEZAKRESLENÉ DRAŽKY, PROSTUPY, ELEKTROINSTALČNÍ TRUBKY ANI JINÉ ZASAHY DO NOSNÉ KONSTRUKCE
3. VŠECHY VÝDĚLNÉ HRUBKY ZKOSTI TROJHEHLINKOVOU LÍSTOU 20x20 mm
4. PRO SVIŽENÍ ŘEMĚNÍ MEZI ZAKLADOVOU DESKOU A POKLADKAMI VESTVAMÍ MUSÍ BYT PROVEDEN HLAVENÍ PODKOPÁNÍ, JEJEDNÁ SE O BUDOU POUŽITOU DVEŘ, NÁTUPOU KYVOVANE VRSVITY BITUMENOVÝCH PASO, KAŽDÝ PAS MUSÍ MÍT HMOTNOST MINIMÁLNĚ 4 kg/m² A Z TOHO OBSAH ASFALTOVÉ SUBSTANCE NEJMÉNĚ 2,5 kg/m²
5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ A TĚSNĚNÍ PROSTUJE JE POPISÁN V ČÁSTI D.1.1 (ASŘ)

BETON ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

STĚNY

C 30/37 XC4 XF1 XA1 (F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax 22


MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 30 mm DLE ČSN EN 12390-8
POUŽÍT CEMENT S NÍZKÝM VÝVINEM HYDRATAČNÍHO TEPLA (TYP LH DLE ČSN EN 197-1)

STROPNÍ DESKA

C 30/37 XC4 XF1 (F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax 22

TRÍDA OŠETŘOVÁNÍ 2 DLE ČSN EN 13670


VÝZTUŽ B 500B



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp_W

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Goubelj, DiS.	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Trnka
PROJEKTANT	Ing. Holuša	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanáček	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:	Kvalové hospodářství ČOV Bzenice – Modřice				
				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 21 21 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	15A4
				MĚŘITKO	1:50
D1.2.2405 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009456/22/1
ČÁST STAVBY	BIOFILTR E			SOIPS	SO 2405
PRÍLOHA:	VÝKRES TVARU NA KOTÉ 192,70				
				ČÍSLO PRÍLOHY	D1.2.2405.5
					1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akce společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji užívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).