


- ODSTUPOVÁ A BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST OD STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST OBJEKTU S VÝSKYTEM BIOPLYNU - DLE ČSN 75 6415
- VJEZD DO OBJEKTU
- VCHOD DO OBJEKTU

LEGENDA ZÓN S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU:

- ZÓNA 0
- ZÓNA 1
- ZÓNA 2

ZÓNY VÝBUCHU DLE:
ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY - ČÁST 10-1:
URČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ - VÝBUŠNÉ PLYNNÉ ATMOSFÉRY

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> 	
VYPRACOVAL	Ing. Novotná	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Kuba, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				STUPEŇ	DPS
B3 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ				FORMÁT	10x A4
				MĚŘÍTKO	1:750
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009225/22/1
ČÁST STAVBY				SO/PS	
PŘÍLOHA:	SITUACE NEBEZPEČNÝCH ZÓN			ČÍSLO PŘÍLOHY	<div>B3.1</div> <div>h 1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškové číslu 01 nebo originálu přílohy (matrici).