


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
M 1:20



1	MŘÍŽOVÝ POKLOP B125 Ø315
2	TELESKOPICKÁ ROURA Ø315
3	KORUGOVANÁ ROURA Ø315
4	TĚSNĚNÍ
5	OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ TL. MIN 150 mm
6	PÍŠČITO HLINITÁ VRSTVA TL. 100 mm K $1 \cdot 10^{-4}$ m/s
7	VSAKOVACÍ BLOK (ŠxVxH) 1200x600x600
8	GEOTEXTILIE 250 g/m ²

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz</div>				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Rinn	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Kubová, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Rinn	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
<div>AKCE:</div> <div>Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice</div> <div>D1.1.2300.5 OBJEKTY NA SPOJOVACÍM POTRUBÍ</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	008103/22/1
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ			SO/PS	SO 2300
<div>PŘÍLOHA:</div> <div>VZOROVÝ ŘEZ PRŮLEHEM</div>				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2300.5.3
					<div>c</div> <div>1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).