


POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH (DO DN50) A HLADKÝCH (DN65 A VĚŠŠÍ)
 POTRUBÍ PRO VEDENÍ CHLADIVA Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
 VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENO VE SPÁDU 0,3%
 KROMĚ PEVNÝCH BODŮ UCHYCENÍ KLIZNÉ
 MAX VZDÁLENOSTI UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE KONKRÉTNÍHO MATERIÁLU POTRUBÍ

POZNÁMKY


- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI,
- HLAVNĚ S ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- PRO MONTÁŽ INSTALÁCI S PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ TYPOVÝCH ZÁVĚSOVÝCH SYSTÉMŮ, NAPŘ. HLTI
- S POUŽITÍM ZÁVITOVÝCH TYČÍ A KOVOVÝCH HMOŽINEK, NAPŘ. SYSTÉM HLTI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO K MÍSTŮM VYPUSČENÍ, MINIMÁLNÍ SPÁD 0,3‰
- DETAIL DOPRACOVÁNÍ MODELU ODPOVÍDÁ PROJEKTOVÉMU STUPNI

POTRUBNÍ SYSTÉMY

SYSTÉMY S UPRAVENOU VODOU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOÚŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Ing. Bohúnek	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Petlach
PROJEKTANT	Ing. Petlach	REDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:	Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				
D1.1.2300.9 ROZVOD VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	15 x A4
				MĚŘÍTKO	1:100
D1.1.2300.9 ROZVOD VYTÁPĚNÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	010056/22/1
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ			SO/PS	SO 2300
PŘÍLOHA:	PŮDORYS			ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2300.9.2 b 2

o dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých fyzickými) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji účelům výstavby/cizího zázemí směřuje bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem zmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
oznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výšce číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).