



křehké. EPDM membrány se ohledně změkčovadel rozdělují na a) Kde se změkčovadla uvolňují do vody a b) Kde se změkčovadla neuvolňují do vody. Je tedy požadavek na: EPDM membránu, kde se změkčovadla neuvolňují do vody?

Předem, děkujeme za odpověď.

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že požadavek na materiál difuzérů uvedený v zadávací dokumentaci znamená, že zadavatel požaduje materiál, ze kterého se do vody nebudou uvolňovat žádné plastifikátory/změkčovadla.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Daniel Struž, MBA,  
předseda představenstva