



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Z 0258/PM/18

Mgr. Ing. Rája / 543433009

5.12.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XII.

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275

Název veřejné zakázky:

„Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle ust. § 61 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Adresa veřejné zakázky:

<https://zakazky.bvk.cz/vz00000052>

Zadavatel v zadávacím řízení k realizaci veřejné zakázky „**Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice**“ poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (obdržena dne 30. 11. 2018):

Dotaz 1) Zaplnění stávajících vyhnívacích nádrží a uskladňovacích nádrží kalem

Žádáme zadavatele o stanovení plánovaného zbytkového množství kalu v objektech SO 1901 – vyhnívací nádrže a objektech SO 1902 – uskladňovací nádrže. Dále žádáme o stanovení množství zbytkového kalu ve stávajících spojovacích potrubí, které budou v rámci výstavby demolovány či zaslepovány.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 5. 12. 2018):

Zadavatel předpokládá, že demolice objektů vyhnívacích a uskladňovacích nádrží budou zahájeny až po uvedení nových objektů do provozu. Pokud zůstane po určitou dobu část původní kalové linky v provozu, lze část obsahu stávajících vyhnívacích a uskladňovacích nádrží odvodnit a vysušit.

Zadavatel sděluje, že:

- a) zbytkové množství kalu v objektech vyhnívacích a uskladňovacích nádržích, které nemůže být již odvodněno a usušeno, se odhaduje:
 - u vyhnívacích nádrží na cca 2000 m³ z každé vyhnívací nádrže, tj. celkem 8000 m³;
 - u uskladňovacích nádrží na cca 1000 m³ z každé, tj. celkem 2000 m³.
- b) pro stanovení množství zbytkového kalu ve stávajících spojovacích potrubích nemá zadavatel dostatek informací o budoucím řešení, které dodavatel zvolí. Zadavatel může pouze konstatovat, že všechny části kalových potrubí (např. potrubí přebytečného kalu, potrubí směsného kalu, potrubí vyhnílého kalu k odvodnění), která budou pro Dílo nepotřebné, je nutno vyčistit a odstraněný kal likvidovat.
- c) je třeba navíc počítat se zbytkovým množstvím cca 20 až 22 t sušeného kalu, který zůstane ve stávající sušárně kalu po jejím odstavení z provozu a dalších cca 100 m³ kalu z flotační nádrže a směsné nádrže.

Dotaz 2) Technologické kapaliny a druhy chemikálií

Žádáme zadavatele o stanovení množství technologických kapalin a chemikálií ve stávajících technologických zařízeních, které se mají v rámci výstavby demontovat a likvidovat. Dále žádáme o stanovení druhů chemikálií, které budou likvidovat v rámci demontáže technologických zařízení.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 5. 12. 2018):

Zadavatel se domnívá, že v případě likvidace technologických kapalin a chemikálií se bude jednat jen o likvidaci olejové náplně sušárny kalu v odhadovaném objemu cca 14 m³ oleje.

Dotaz 3) Stavební úpravy ve stávajících objektech

Žádáme zadavatele o specifikaci stavebních prací týkajících se stavebních úprav stávajících objektů SO 2103 Plynové motory, SO 2104 Kotelna a teplárna, SO 1400A ČS užitkové vody a SO 1400C Objekt dávkování desinfekce. V jakém rozsahu bude zadavatel požadovat stavební úpravy? Budou se úpravy týkat i stávajících konstrukcí a prvků, např. výměna výplní otvorů, oprava povrchových úprav podlah a stěn atd., nebo se jedná pouze o stavební práce nezbytně nutné pro montáž, osazení, propojení nového technologického zařízení?

Informace zadavatele (poskytnuta dne 5. 12. 2018):

S ohledem na to, že zadavateli není znám záměr účastníka, co se týče konkrétního řešení, nelze jednoznačně stanovit rozsah stavebních úprav u stávajících objektů SO 2103 Plynové motory, SO 2104 Kotelna a teplárna, SO 1400A ČS užitkové vody a SO 1400C Objekt dávkování a desinfekce. Zadavatel proto v této záležitosti odkazuje na Požadavky objednatele, zejména na ustanovení kapitoly 4.5. Zadavatel navíc zdůrazňuje, že nutné stavební úpravy spojené s novým technologickým zařízením musí rovněž respektovat požadavky na zajištění bezpečnosti, hygieny, požární bezpečnosti, na ochranu před zápachem, hlukem, resp. veškeré požadavky dle platných a účinných právních předpisů a technických norem.

Dotaz 4) Doplnění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ve své části Požadavky\příloha 01 DUR\E_DOKLADY\ neobsahuje souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Č.j.: JMK 175798/2017 z 20.12.2017.


Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace poskytnutím kopie výše uvedeného závazného stanoviska..

Informace zadavatele (poskytnuta dne 5. 12. 2018):

Zadavatel přikládá Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j. JMK 175798/2017 z 20.12.2017 (viz příloha 1).

V Brně dne 29. 11. 2018

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klos', with a small blue number '1.' written above it.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Miroslav Klos, na základě pověření

Přílohy: Příloha 1: Souhlasné_stanovisko_KÚJmK_20171220