

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ZAŘÍZENÍ:	<u>Skrápěcí kolona (Venturiho)</u>
DATASHEET	

SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:	2	Dodavatel :	
Jednotek v provozu :	2	Země původu :	
PID tag(y) :	47A KI008A; 47B KI008A;		
Popis	Jednotka	Technické požadavky	Návrh dodavatele
PROVOZNÍ PODMINKY			
Plyn ze sušárny			
Rozsah teplot	°C	max 45	
Provozní údaje			
Operační čas	h/d - h/y	24h/d	
Typ regulace	manuální / automatické	automatické	
Prostředí			
Umístění	vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem	vnitřní	
Prostředí je klasifikováno dle ČSN 33 2000-5-51:2010, ed.3 a Změny ČSN 33 2000-4-41:2010, ed.2			
Teplota okolního vzduchu (min/max)	°C	AB4 (-5/+ 40)	
Relativní vlhkost okolního vzduchu min/max	%	AB4 (5/ 95)	
Korozivní prostředí		AF2	
Prach		AE4	
Atmosferický tlak	mbar (a) (min/max)	970/1030	
Výbušná atmosféra	ATEX	nevýbušné prostředí	
Třída prostředí podle ISO 12944	C1,C2...	C3	
Technické parametry			
Typ		skrápěcí kolona	
Průtok vzduchu	m3/h	max 75000	
Výška	m	max 7,5	
Základna		čtverec	
Rozměr BxL	m	2 x 2	
Rozměr H	m	2	
Průměr	m	max 2	
DN Vstup	DN	1200	
DN Výstup	DN	1200	
Součást dodávky			
Cirkulační čerpadlo	Ano/Ne	Ano	
Rozrašování kapaliny	Ano/Ne	Ano	
Počet trysek	ks		
Typ rozprašování			
Odlučovač kapek			
Materiálové provedení			
Materiál			
Doplňky			
Montážní a kotevní materiál		Ano	