

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ZAŘÍZENÍ:	<u>Odvzdušňovací souprava DN50</u>
DATASHEET	

SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:	4	Dodavatel :	
Jednotek v provozu :	4	Země původu :	
PID tag(y) :			
Popis	Jednotka	Technické požadavky	Návrh dodavatele
PROVOZNÍ PODMINKY			
Kapalina		pitná voda, užitková voda	
Rozsah teplot	°C	10 - 20	
Konzistence		tekutý	
Hustota	kg/m3	přibližně 1000	
Provozní údaje			
Operační čas	h/d - h/y	24h/d	
Prostředí			
Umístění	vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem	venkovní (v zemi)	
CHARAKTERISTIKY ARMATURY			
Typ		odvzdušňovací souprava	
Jmenovitá světlost	DN	50	
Stavební délka		tvárná litina	
Díly tělesa		šedá litina EN-GJS-400	
Vřeteno		korozivzdorná ocel	
U-těsnění, příčné těsnění		elastoměr	
Provozní teplota max	°C	50	
Odvzdušňovací výkon max.	m3/h	192	