



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Z 0258/PM/18

Mgr. Ing. Rája / 543433009

18. 1. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XVI.

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275

Název veřejné zakázky:
„Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení
s uveřejněním podle ust. § 61 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Adresa veřejné zakázky:
<https://zakazky.bvk.cz/vz000000052>

Zadavatel v zadávacím řízení k realizaci veřejné zakázky „**Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice**“ poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 (obdržena dne 16. 1. 2019):

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, dotazy týkající se vylepšení č.3 ohledně minimalizace technologické vody a dotazy na materiál rozvaděče

Spotřeba užitkové vody pro provozní celky ČOV nedotčené realizací

Spotřeba užitkové vody je dle dokumentace pro územní rozhodnutí uvažována v množství 8 740 m³/d. Spotřeba užitkové vody pro provozní celky ČOV nedotčené realizací Díla je 3 až 15 l/s, tedy 259 až 1 296 m³/d (viz vysvětlení ZD č. IX).

Dotaz 1)

Prosíme o potvrzení, že spotřeba užitkové vody pro provozní celky ČOV nedotčené realizací Díla není zahrnuta do látkové bilance (*MaB_final2.pdf*).

Pokud ano, tak prosíme o specifikaci, součástí kterého proudu je a jaký je její podíl v rámci tohoto proudu.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 18. 1. 2019):

Zadavatel potvrzuje, že spotřeba užitkové vody pro provozní celky ČOV nedotčené realizací není zahrnuta do látkové bilance (schémata MaB_final2.pdf).

Elektrické rozvaděče

Příloha č. 1 Požadavky objednatele

6.3.2 Rozvaděče

Ve specifikaci požadavků na motorové rozvaděče, rozvaděče řídicího systému a místní řídicí rozvaděč (LCC) je uveden požadavek na krytí IP 55.

Dotaz 2)

Je možné změnit specifikaci na IP 54?

Domníváme se, že požadavek na specifikaci IP 55 je nadstandardní, ochrana krytí IP 54 je dostatečná.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 18. 1. 2019):

Zadavatel připouští změnu požadavku v čl. 6.3.2. Rozvaděče z krytí IP 55 na krytí IP 54 pouze za předpokladu, že rozvaděče budou v terminologii platné normy umístěny v prostorách „normální“.

6.3.2.3 Místní řídicí rozvaděč (LCC)

Ve specifikaci je uveden požadovaný materiál skříně: Nerezová ocel 1.4301

Dotaz 3)

Je možné rozšířit specifikaci i pro jiné typy materiálů? Lakovaná ocel, plast?

Domníváme se, že požadovaný typ materiálu není v některých případech nejvhodnější.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 18. 1. 2019):

Zadavatel trvá pro čl. 6.3.2.3. na požadovaném materiálu nerezová ocel 1.4301, poněvadž požadovaný materiál skříně odpovídá prostředí, ve kterém budou rozvaděče umístěny (venkovní prostředí).

V Brně dne 18. 1. 2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Miroslav Klos, na základě pověření