

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

16. 4. 2026

NAŠE ZNAČKA

SML/0021/26

VYŘIZUJE / LINKA

Mgr. Sedláček/543433111

BRNO

17. 4. 2026

VĚC

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ZADAVATEL: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky : VÝMĚNA 2 KS KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK NA ČOV BRNO - MODŘICE
Druh veřejné zakázky : dodávky
Číslo zakázky ve VVZ : Z2026-014358
Adresa veřejné zakázky : <https://zakazky.bvk.cz/vz00000930>
Číslo zakázky interní : SML/0021/26

Na základě doručené žádosti zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) toto vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (doručena dne 16. 4. 2026):

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na „dvoupalivovou řadu KGJ umožňující současný chod obou paliv s variabilním nastavením procentuálního mixu paliv během provozu motoru“.

Žádáme o upřesnění tohoto požadavku, zda zadavatel skutečně požaduje, aby kogenerační jednotka byla vybavena dvoupalivovou plynovou řadou umožňující spalování bioplynu a zemního plynu, umožňovala současné využití obou paliv a současně umožňovala plynulé měnění jejich vzájemného poměru (mixu) za provozu, tj. bez nutnosti odstavení nebo přerušení chodu motoru.

Prosíme o potvrzení, zda je výše uvedený výklad požadavku správný?



Informace zadavatele (poskytnuta dne 17. 4. 2026):

Zadavatel tímto k dotazům žadatele uvádí:

Ano, výše uvedený výklad požadavku je správný a plně odpovídá technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

V Brně dle data elektronického podpisu

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA,
předseda představenstva