



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU VO U KOMUNIKACE
M1:50




STOŽÁROVÝ ZÁKLAD - VZOROVÝ ŘEZ



DOPORUČENÉ ROZMĚRY BETONOVÉ ZÁKLADY:
STOŽÁR VÝŠKA 6m - š.600 x d.600 x hl.900mm
STOŽÁR VÝŠKA 8m - š.700 x d.700 x hl.1100mm


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM
VOLNĚ V TERÉNU



POZNÁMKA

V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ MOŽNO DODRŽET MINIMÁLNÍ HLOUBKU ZÁSYPY CHRÁNIČEK POD KOMUNIKACÍ, POJEZDOVOU PLOCHOU, JE NUTNÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY OBETONOVAT.
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005.
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005.
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH KABELŮ DO 1kV MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 ED.2.
ULOŽENÍ SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ VE STEJNÉM VÝKOPU SE PŘEDPOKLÁDÁ V PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH.
TŘÍDA BETONU C25/30 PRO PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ DLE ČSN EN 13670.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM
POD KOMUNIKACÍ, POJEZDOVOU PLOCHOU



Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	08.09.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
1	PRVNÍ VYDÁNÍ PRO KONTROLU	09.08.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Frommová	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Bc. Vrba
PROJEKTANT	Frommová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	09/2022
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	Brno Modřice
AKCE: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice					
				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 01
				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	5A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004771/22/1
ČÁST STAVBY	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ			SO/PS	SO 2700
PŘÍLOHA: VZOROVÉ ŘEZY				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2700.3.1
					a 2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).