

Legenda místností			
číslo	Název	Plocha	OSVETLENÍ (TE)
0.01	Kabelový prostor NN	101,76 m²	50
0.04	Kabelový prostor VN	53,40 m²	50
0.02	Prostor pod trafem I.	26,45 m²	50
0.03	Prostor pod trafem II.	26,45 m²	50
1.01	Rozvodna NN	111,85 m²	200
1.02	Rozvodna VN	38,19 m²	200
1.03	Trafo I.	24,92 m²	50
1.04	Trafo II.	24,92 m²	50

- POZNÁMKY:
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE-50Hz, 400/230V / TN-S  
3PEN-50Hz, 400/230V / TN-C
  - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3  
NORMÁLNÍ OCHRANA - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇENÁ OCHRANA - DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO PROUDOVÝ CHRÁNIČ
  - PROSTŘEDÍ ODPOVÍDÁ ČSN 2000-1 ED.2 A ČSN 2000-5-51 ED.3
  - TECHNOLOGICKÉ PROSTORY - KABELY CYKY NA POVRCHU, V HLAVNÍ TRASE  
V KABELOVÝCH ŽLABECH V PROVEDENÍ ŽAROVÉ ZINKOVÁNÍ, DOPLNĚNÍCH  
PLASTOVOU EL. TRUBKOU NA POVRCHU.  
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI - KABELY CYKY POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDU
  - ZÁSUVKY 230/400V V TECHNOLOGICKÝCH PROSTORECH - ŘEŠENY ZÁSUVKOVÝMI  
SKŘÍŇEMI S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A JIŠTĚNÍM  
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI - ZÁSUVKY 230/16A, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
  - ELEKTROZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ TECHNOLOGIE

LEGENDA - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

- PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO S LED TRUBICEMI, IP66,  
230VAC, 1800-4400lm, 4000K
- PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO S LED TRUBICEMI, IP66,  
230VAC, 800-2000lm, 4000K
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM  
IP66, 230VAC, AUTONOMNÍ DOBA 3 HOD.
- KABELOVÁ TRASA
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ  
230/400V/16/32A, IP54
- VN0x.0x

VZT ZAŘÍZENÍ/VENTILÁTOR
- ML0x.0x


VZT ZAŘÍZENÍ / CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
- JV0x.0x

VZT SESTAVNÁ JEDNOTKA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	08.09.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
1	PRVNÍ VYDÁNÍ PRO KONTROLU	09.08.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Frommová	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Bc. Vrba
PROJEKTANT	Frommová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	09/2022
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	Brno Modřice
AKCE: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 01
				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	3A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005981/22/1
ČÁST STAVBY	PODRUŽNÁ TRAFOSTANICE TS 1.4			SO/PS	SO 3005
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.PP				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.4.3005.4.3
					b 2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).