




STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ  
M1:50



STOŽÁROVÝ ZÁKLAD - VZOROVÝ ŘEZ  
M1:10



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM  
VOLNĚ V TERÉNU



POZNÁMKA

V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ MOŽNO DODRŽET MINIMÁLNÍ HLOUBKU ZÁSYPY CHRÁNIČEK POD KOMUNIKACÍ, POJEZDOVOU PLOCHOU, JE NUTNÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY OBETONOVAT. TO I V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ CHRÁNIČEK POD STÁNÍM TĚŽKÝCH VOZŮ / KONTEJNERŮ.

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005.


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005.

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ DO 1kV MUSÍ RESPEKTOVAT ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 ED.2.


ULOŽENÍ SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ VE STEJNÉM VÝKOPU SE PŘEDPOKLÁDÁ V PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH.

TŘÍDA BETONU C25/30 PRO PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ DLE ČSN EN 13670.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM  
POD KOMUNIKACÍ, POJEZDOVOU PLOCHOU



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM  
VOLNĚ V TERÉNU  
SPOLEČNÁ TRASA KABELŮ SLA A NN



Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> 	
VYPRACOVAL	Frommová	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Bc. Vrba
PROJEKTANT	Frommová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:  Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	5A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	008198/22/1
ČÁST STAVBY	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ			SO/PS	SO 2700
PŘÍLOHA:  VZOROVÉ ŘEZY				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2700.4
					h 2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpléstupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisků číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).