



VÝKRES TVARU VZDUCHOVÉHO KANÁLU

MĚŘÍTKO 1 : 50




Díličí řez a-a'

MĚŘÍTKO 1 : 50



Díličí řez b-b'

MĚŘÍTKO 1 : 50



VÝPIS PRVKŮ

POS.	POPIS	DL./KS
c	VNITŘNÍ DILATAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁS ŠÍŘKY 320 mm	-

VYKÁZANÁ DELKA TĚSNĚNÍ NEZAHRAUJE PŘÍPADNĚ DALŠÍ NEZAKRESLENÉ PRACOVNÍ SPÁRY

POZNÁMKY

- KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE ČSN EN 13670
- BEZ SOUHLASU STATIKA NELZE PROVÁDĚT V TOMTO DOKUMENTU NEZAKRESLENÉ DRÁŽKY, PROSTUPY, ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY ANI JINÉ ZÁSAHY DO NOSNÉ KONSTRUKCE
- VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 mm
- PRO SNÍŽENÍ TŘENÍ MEZI ZÁKLADOVOU DESKOU A PODKLADNÍMI VRSTVAMI MUSÍ BYT PROVEDEN HLAZENÝ PODKLADNÍ BETON, NA KTERÝ BUDOU POLOŽENY DVĚ NATUPO STYKOVANÉ VRSTVY BITUMENOVÝCH PÁSŮ. KAŽDÝ PÁS MUSÍ MÍT HMOTNOST MINIMÁLNĚ 4 kg/m² A Z TOHO OBSAH ASFALTOVÉ SUBSTANCE NEJMENĚ 2,5 kg/m²
- ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ A TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ JE POPSAN V ČÁSTI D.1.1 (ASŘ)

BETON ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

STĚNY

C 25/30 XC3 XA1 (CZ, F.1.1) - CI 0,40 - Dmax 22

MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 30 mm DLE ČSN EN 12390-8

STROPNÍ DESKA


C 25/30 XC3 XF1 (CZ, F.1.1) - CI 0,40 - Dmax 22

ŠACHTY

C 30/37 XC4 XF2 XD1 (CZ, F.1.1) - CI 0,40 - Dmax 22


MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 30 mm DLE ČSN EN 12390-8

VÝZTUŽ B 500B



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Shelepova	HIP	Ing. Rinin	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Ing. Trnka	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:	Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice			ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	12 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009865/22/1
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ			SO/PS	SO 2300
PŘÍLOHA:	VÝKRES TVARU VZDUCHOVÉHO KANÁLU			ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2.2300.3.2
					<div>d</div> <div>1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výsledného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat dalšími osobám.
Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výskru číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).