


Legenda místností			
Číslo	Název	Plocha	Osvětlení (lx)
0.05	Kabelová Sachta	17,11 m²	50
0.01	Kabelový prostor NN	101,76 m²	50
0.04	Kabelový prostor VN	53,13 m²	50
0.02	Prostor pod trafem I.	26,45 m²	50
0.03	Prostor pod trafem II.	26,45 m²	50
1.05	Rampa	56,72 m²	0
1.01	Rozvodna NN	111,85 m²	200
1.02	Rozvodna VN	38,19 m²	200
1.03	Trafo I.	24,92 m²	50
1.04	Trafo II.	24,92 m²	50



POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE-50Hz, 400/230V / TN-S  
3PEN-50Hz, 400/230V / TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3  
NORMÁLNÍ OCHRANA - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ OCHRANA - DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO PROUDOVÝ CHRÁNIČ
- PROSTŘEDÍ ODPOVÍDÁ ČSN 2000-1 ED.2 A ČSN 2000-5-51 ED.3
- TECHNOLOGICKÉ PROSTORY - KABELY CYKY NA POVRCHU, V HLAVNÍ TRASE  
V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH V PROVEDENÍ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, DOPLNĚNÍCH  
PLASTOVOU EL. TRUBKOU NA POVRCHU.  
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI - KABELY CYKY POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDU
- ZÁSUVKY 230/400V V TECHNOLOGICKÝCH PROSTORECH - ŘEŠENY ZÁSUVKOVÝMI  
SKŘÍNĚMI S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A JISTĚNÍM  
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI - ZÁSUVKY 230/16A, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- ELEKTROZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ TECHNOLOGIE


LEGENDA - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

- PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO S LED TRUBICEMI, IP66, 230VAC, 1800/3600/4400lm, 4000K
- PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO S LED TRUBICEMI, IP66, 230VAC, 900/1800lm, 4000K
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM IP66, 230VAC, AUTONOMNÍ DOBA 3 HOD.
- KABELOVÁ TRASA
- ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ 230/400V/16/32A, IP54
- CVK(0)xx VZT ZAŘÍZENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIŠ	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> 	
VYPRACOVAL	Frommová	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Bc. Vřba
PROJEKTANT	Frommová	REDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:	Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice			ČÍSLO ZAKÁŽKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				D1.4.3005.4 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST STAVBY	PODRUŽNÁ TRAFOSTANICE TS 1.4			SO/PS	SO 3005
PŘÍLOHA:	PŮDORYS NA KOTĚ 189,40			ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.4.3005.4.5 <sup>a</sup> <sub>1</sub>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat další osady. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou přílohy pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).