

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametr	Referenční hodnota	Hodnota dodávaného plnění
Fotovoltaické moduly	1818 ks	
Výkon modulu	550 Wp	
Účinnost při standardních technických podmínkách (STP) ¹	min. 19 %	
Splňuje normy IEC 61215 a IEC 61730	ano	
Záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu	min. 20 let	
Produktová záruka	min.10 let	
Měniče	9 ks	
Výkon měniče	100 kW	
Účinnost měniče	min. 97 %	
Splňuje normy IEC 61727, IEC 62116 a normy řady IEC 61000 dle typu	ano	
Plynulá, nebo diskrétní říditelnost dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobní	ano	
Produktová záruka	min. 10 let	

¹ Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.